



สรุปรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขอการรับรองผลการประเมินการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของกิจกรรม	
1. ชื่อกิจกรรม	การปรับเพิ่มอุณหภูมิน้ำเย็นเพื่อประหยัดพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น
2. หน่วยงานที่ขอการรับรอง	บริษัท มหิธร จำกัด อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เวสต์
3. เจ้าของกิจกรรม	บริษัท มหิธร จำกัด อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เวสต์
4. การดำเนินกิจกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเอง <input type="checkbox"/> ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม <input type="checkbox"/> ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
5. สถานที่ตั้งกิจกรรม	18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
6. ประเภทกิจกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน <input type="checkbox"/> การจัดการในภาคขนส่ง <input type="checkbox"/> พลังงานทดแทน <input type="checkbox"/> ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว <input type="checkbox"/> การจัดการของเสีย <input type="checkbox"/> การเกษตร
7. รายละเอียดของกิจกรรม	บริษัทฯ ติดตั้งและใช้งานเครื่องทำน้ำเย็นขนาด 600 ตันความเย็น จำนวน 2 เครื่อง เพื่อการปรับอากาศภายในอาคาร และได้ทำการปรับเพิ่มอุณหภูมิน้ำเย็นขาออกจากเครื่องทำน้ำเย็นจาก 45 เป็น 49 องศาฟาเรนไฮต์ ซึ่งช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ขอการรับรอง 113,310 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
8. วิธีการคำนวณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	<input checked="" type="checkbox"/> LESS Evaluation Sheet - LESS-EE-01 Version 08 (การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า)
9. ระยะเวลาที่ขอรับรองปริมาณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567 (9 เดือน)
10. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้	55,034 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ภาพกิจกรรม

