



ใบประกาศเกียรติคุณ

(Letter of Recognition: LOR)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

(Low Emission Support Scheme: LESS)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เพื่อแสดงว่า

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ (สีลม)

ดำเนินการ

กิจกรรมด้านพลังงาน จำนวน 5 กิจกรรม

ได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้

200.747 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

(1 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567)

นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน

รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

รักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ให้ไว้ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2568

หน่วยงาน/กิจกรรม	ระยะเวลาที่ขอรับรองปริมาณ การลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณก๊าซเรือน กระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO ₂ eq)
1. เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ Package water cooled “2PA03 และ 3PA02”	1 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567 (1 ปี เดือน)	94,512
2. เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ Package water cooled “4PA03”	1 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567 (1 ปี เดือน)	80,081
3. เปลี่ยนปั๊มน้ำหล่อเย็น “COP12”	1 พฤศจิกายน 2566 - 31 กรกฎาคม 2567 (9 เดือน)	8,850
4. เปลี่ยนใบพัดประหยัพลังงาน Cooling tower “CT2,CT3)	1 เมษายน 2566 - 31 กรกฎาคม 2567 (1 ปี 4 เดือน)	6,849
5. เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ Package water cooled “ชั้น 27 จำนวน 4 เครื่อง”	1 เมษายน 2567 - 31 กรกฎาคม 2567 (4 เดือน)	10,455
รวมทั้งหมด 5 กิจกรรม		200,747