




สรุปรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขอการรับรองผลการประเมินการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง


รายละเอียดของกิจกรรม		
1. ชื่อกิจกรรม	1. ติดตั้งระบบ VSD ปั๊มน้ำโรงงาน B 2. ปรับการเป่าชิ้นงาน 3. ปรับปรุงจุดลมรั่วโรง A 4. ปรับปรุงจุดลมรั่วโรง B	
2. หน่วยงานที่ขอการรับรอง	บริษัท ไทย – นิฮอน ซีลส์ จำกัด	
3. เจ้าของกิจกรรม	บริษัท ไทย – นิฮอน ซีลส์ จำกัด	
4. ประเภทกิจกรรม	☒ การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ☐ การจัดการในภาคขนส่ง ☐ พลังงานทดแทน ☐ ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว ☐ การจัดการของเสีย ☐ การเกษตร	
5. สถานที่ตั้งกิจกรรม	เลขที่ 227/7 หมู่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี	
6. รายละเอียดของกิจกรรม	บริษัท ไทย – นิฮอน ซีลส์ จำกัด ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน เพื่อลดการใช้พลังงานในองค์จำนวน 4 มาตรการดังนี้ 1. ติดตั้งระบบ VSD ปั๊มน้ำโรงงาน B 2. ปรับการเป่าชิ้นงาน 3. ปรับปรุงจุดลมรั่วโรง A 4. ปรับปรุงจุดลมรั่วโรง B สามารถประหยัดพลังงานในภาพรวมได้เท่ากับ 40,760.78 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	
7. วิธีการคำนวณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	☒ LESS Evaluation Sheet - LESS-EE-01 Version 08 (การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า)	
8. สรุปผลการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้		
กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลาที่ขอรับรองปริมาณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO ₂ eq)
1. ติดตั้งระบบ VSD ปั๊มน้ำโรงงาน B	1 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 (6 เดือน)	19,797
2. ปรับการเป่าชิ้นงาน	1 กันยายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566 (4 เดือน)	3,515
3. ปรับปรุงจุดลมรั่วโรง A	1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 (1 ปี)	1,668
4. ปรับปรุงจุดลมรั่วโรง B	1 เมษายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566 (9 เดือน)	2,466
รวม 4 กิจกรรม		27,446

ภาพกิจกรรม

1. ติดตั้งระบบ VSD บั้มน้ำโรง B



2. ปรับการเป่าชิ้นงานไนโตรเจน



3. ปรับปรุงจุดลมรั่ว A



4. ปรับปรุงจุดลมรั่ว B

