

สรุปรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขอการรับรองผลการประเมินการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของกิจกรรม		
1. ชื่อกิจกรรม	การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	
2. หน่วยงานที่ขอการรับรอง	สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว	
3. เจ้าของกิจกรรม	สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว	
4. ประเภทกิจกรรม	☒ การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ☐ การจัดการในภาคขนส่ง ☐ พลังงานทดแทน ☐ ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว ☐ การจัดการของเสีย ☐ การเกษตร	
5. สถานที่ตั้งกิจกรรม	57 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	
6. รายละเอียดของกิจกรรม	สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยเปลี่ยนหลอดไฟในอาคารสำนักงานเทศบาลจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์ จำนวน 27 หลอด และ 24 วัตต์ จำนวน 32 หลอด เป็นหลอด LED ขนาด 18 วัตต์ จำนวน 27 หลอด และ 12 วัตต์ จำนวน 32 หลอด	
7. วิธีการคำนวณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	☒ LESS Evaluation Sheet - LESS-EE-03 Version 08 การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	
8. สรุปผลการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้		
กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลาที่ขอรับรองปริมาณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO ₂ eq)
การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 (6 เดือน)	713
รวมทั้งหมด		713

ภาพกิจกรรม

