



สรุปรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขอการรับรองผลการประเมินการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของกิจกรรม		
1. ชื่อกิจกรรม	1. ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น Magnetic Oil Free Chiller ขนาด 400 TR 2. ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ (VSD) เครื่องสูบน้ำหล่อเย็น จำนวน 4 ชุด	
2. หน่วยงานที่ขอการรับรอง	บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)	
3. เจ้าของกิจกรรม	บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)	
4. การดำเนินกิจกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเอง <input type="checkbox"/> ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม <input type="checkbox"/> ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม	
5. สถานที่ตั้งกิจกรรม	เลขที่ 34 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	
6. ประเภทกิจกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน <input type="checkbox"/> การจัดการในภาคขนส่ง <input type="checkbox"/> พลังงานทดแทน <input type="checkbox"/> ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว <input type="checkbox"/> การจัดการของเสีย <input type="checkbox"/> การเกษตร	
7. รายละเอียดของกิจกรรม	บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ได้ดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1) ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น Magnetic Oil Free Chiller ขนาด 400 TR จำนวน 1 ชุด เพื่อแทนชุดเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ำ โดยทำการตรวจวัดค่ากำลังไฟฟ้าก่อนและหลังปรับปรุง 2) ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ (VSD) เครื่องสูบน้ำหล่อเย็น จำนวน 4 ชุด เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยทำการตรวจวัดค่ากำลังไฟฟ้าก่อนและหลังปรับปรุง	
8. วิธีการคำนวณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	<input checked="" type="checkbox"/> LESS Evaluation Sheet - LESS-EE-01 Version 05 (การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า)	
9. ระยะเวลาที่ขอรับรอง และปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้		
กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลาที่ขอรับรองปริมาณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO <sub>2</sub> eq)
1. ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น Magnetic Oil Free Chiller ขนาด 400 TR	1 กรกฎาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 (9 เดือน)	100,124
2. ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ (VSD) เครื่องสูบน้ำหล่อเย็น จำนวน 4 ชุด	1 กรกฎาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 (9 เดือน)	25,085
<b>รวม 2 กิจกรรม</b>		<b>125,209</b>



ภาพกิจกรรม

