



สรุปรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขอการรับรองผลการประเมินการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก  
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของกิจกรรม		
1. ชื่อกิจกรรม	1. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงเพื่อทดแทนเครื่องปรับอากาศเดิมภายในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย 2. การนำหลอดประหยัดพลังงาน LED มาใช้ในสำนักงาน	
2. หน่วยงานที่ขอการรับรอง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย	
3. เจ้าของกิจกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย	
4. การดำเนินกิจกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเอง <input type="checkbox"/> ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม <input type="checkbox"/> ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม	
5. สถานที่ตั้งกิจกรรม	72/106 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่จีน อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210	
6. ประเภทกิจกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน <input type="checkbox"/> การจัดการในภาคขนส่ง <input type="checkbox"/> พลังงานทดแทน <input type="checkbox"/> ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว <input type="checkbox"/> การจัดการของเสีย <input type="checkbox"/> การเกษตร	
7. รายละเอียดของกิจกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย ได้ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงเพื่อทดแทนเครื่องปรับอากาศเดิมภายในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย โดยการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี เป็นชนิดอินเวอร์เตอร์ จำนวน 33 เครื่อง 2) การนำหลอดประหยัดพลังงาน LED มาใช้ในสำนักงาน โดยการเปลี่ยนจากหลอดประเภทฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED จำนวน 520 หลอด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน	
8. วิธีการคำนวณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	<input checked="" type="checkbox"/> LESS Evaluation Sheet - LESS-EE-25 Version 07 (การติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงเพื่อแทนที่เครื่องปรับอากาศเดิม) - LESS-EE-03 Version 06 (การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ)	
9. ระยะเวลาที่ขอรับรอง และปริมาณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก		
กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลาที่ขอรับรองปริมาณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO <sub>2</sub> eq)
1. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงเพื่อทดแทนเครื่องปรับอากาศเดิมภายในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย	22 มีนาคม 2565 - 12 มิถุนายน 2565 (3 เดือน)	3,209
2. การนำหลอดประหยัดพลังงาน LED มาใช้ในสำนักงาน	12 มิถุนายน 2564 - 13 มิถุนายน 2565 (1 ปี)	10,569
<b>รวม 2 กิจกรรม</b>		<b>13,778</b>

ภาพกิจกรรม



# Low Emission Support Scheme

