



ใบประกาศเกียรติคุณ

(Letter of Recognition: LOR)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

(Low Emission Support Scheme: LESS)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เพื่อแสดงว่า

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าศรีราชา

ดำเนินการ

โครงการบริหารจัดการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วง Startup ให้ไม่เกิน 7500 kW

(โดยลดลงจากเดิมที่ 9500 kW)

โครงการบริหารจัดการระบบทำความเย็น (Air condition management) ในช่วงโรงไฟฟ้า

Reserve shutdown

ได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้

1.927 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

(1 มกราคม 2565 - 30 เมษายน 2566)

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์

ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ให้ไว้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลาที่ขอรับรอง ปริมาณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO ₂ eq)
1. โครงการบริหารจัดการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วง Startup ให้ไม่เกิน 7500 kW (โดยลดลงจากเดิมที่ 9500 kW)	1 มกราคม 2565 - 30 เมษายน 2566	850
2. โครงการบริหารจัดการระบบทำความเย็น (Air condition management) ในช่วงโรงไฟฟ้า Reserve shutdown	1 มกราคม 2565 - 30 เมษายน 2566	1,077
รวม 2 กิจกรรม		1,927