



สรุปรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขอการรับรองผลการประเมินการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของกิจกรรม		
1. ชื่อกิจกรรม	1. โครงการปรับปรุงการรั่วไหลที่ท่อ Sampling HP super heat steam at Unit 11 2. โครงการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงานที่ Fire pump station 3. โครงการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล	
2. หน่วยงานที่ขอการรับรอง	บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด	
3. เจ้าของกิจกรรม	บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด	
4. การดำเนินกิจกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเอง <input type="checkbox"/> ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม <input type="checkbox"/> ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม	
5. สถานที่ตั้งกิจกรรม	42 หมู่ 8 ถนนซีไออี-8 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230	
6. ประเภทกิจกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน <input type="checkbox"/> การจัดการในภาคขนส่ง <input type="checkbox"/> พลังงานทดแทน <input type="checkbox"/> ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว <input checked="" type="checkbox"/> การจัดการของเสีย <input type="checkbox"/> การเกษตร	
7. รายละเอียดของกิจกรรม	บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงการรั่วไหลที่ท่อ Sampling HP super heat steam at Unit 11 ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมการรั่วไหลของไอน้ำแรงดันสูงตามฉนวนที่หุ้มบริเวณท่อ Sampling HP super heat 2. โครงการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงานที่ Fire pump station เปลี่ยนโคมไฟที่ใช้หลอดเมทัลฮาไลด์ขนาด 500 วัตต์ เป็นหลอดแอลอีดี 190 วัตต์ จำนวน 8 หลอด 3. คัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะรีไซเคิล	
8. วิธีการคำนวณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	<input checked="" type="checkbox"/> LESS Evaluation Sheet - LESS-EE-02-version 04 (การลดการใช้เชื้อเพลิง) - LESS-EE-03-version 07 (การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ) - LESS-WM-01 Version 06 (การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล)	
9. ระยะเวลาที่ขอรับรอง และปริมาณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก		
กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลาที่ขอรับรองปริมาณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO ₂ eq)
1. โครงการปรับปรุงการรั่วไหลที่ท่อ Sampling HP super heat steam at Unit 11	1 กุมภาพันธ์ 2565 - 30 เมษายน 2566 (1 ปี 2 เดือน)	19,989
2. โครงการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงานที่ Fire pump station	1 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2566 (1 ปี)	3,749
3. โครงการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล	1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 (1 ปี)	11,404
รวม 3 กิจกรรม		35,142



ภาพกิจกรรม

