



สรุปรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขอการรับรองผลการประเมินการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของกิจกรรม	
1. ชื่อกิจกรรม	ใช้หลอดไฟ LED ในอาคาร HCI Unit ลดโลกร้อน
2. หน่วยงานที่ขอการรับรอง	บริษัท ชิน-เอทซู นิเวศน์ทีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. เจ้าของกิจกรรม	บริษัท ชิน-เอทซู นิเวศน์ทีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4. การดำเนินกิจกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเอง <input type="checkbox"/> ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม <input type="checkbox"/> ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
5. สถานที่ตั้งกิจกรรม	9/9 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
6. ประเภทกิจกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน <input type="checkbox"/> การจัดการในภาคขนส่ง <input type="checkbox"/> พลังงานทดแทน <input type="checkbox"/> ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว <input type="checkbox"/> การจัดการของเสีย <input type="checkbox"/> การเกษตร
7. รายละเอียดของกิจกรรม	บริษัทฯ ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟภายในบริเวณอาคารบำบัดน้ำเสียจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 58 วัตต์ เป็นหลอด LED ขนาด 24 วัตต์ รวมจำนวน 102 หลอด มีการเปิดใช้งาน 12 ชั่วโมงต่อวัน ทุกวัน
8. วิธีการคำนวณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	<input checked="" type="checkbox"/> LESS Evaluation Sheet - LESS-EE-03 Version 08 (การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ)
9. ระยะเวลาที่ขอรับรองปริมาณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	1 เมษายน 2565 – 1 มิถุนายน 2567 (2 ปี 2 เดือน)
10. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้	82,549 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ภาพกิจกรรม

