



ใบประกาศเกียรติคุณ

(Letter of Recognition: LOR)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

(Low Emission Support Scheme: LESS)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เพื่อแสดงว่า

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ (สีลม)

ดำเนินการ

โครงการด้านพลังงาน จำนวน 5 กิจกรรม

ได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้

200.196 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

(1 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567)

นางณัฐริกา วายุภาพ นิตินน

รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

รักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วยงาน/กิจกรรม	ระยะเวลาที่ขอรับรองปริมาณ การลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณก๊าซเรือน กระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO ₂ eq)
1. เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ Package water cooled “2PA03 และ 3PA02”	1 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567 (1 ปี 1 เดือน)	99,897
2. เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ Package water cooled “4PA03”	1 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567 (1 ปี 1 เดือน)	48,633
3. เปลี่ยนปั้มน้ำหล่อเย็น “COP12”	1 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567 (1 ปี 1 เดือน)	8,849
4. เปลี่ยนใบพัดประหยัดพลังงาน Cooling Tower “CT2 และ CT3”	1 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567 (1 ปี 1 เดือน)	6,848
5. เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ Package water cooled “ชั้น 27 จำนวน 4 เครื่อง”	1 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567 (1 ปี 1 เดือน)	35,969
รวม 5 กิจกรรม		200,196