



สรุปรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขอการรับรองผลการประเมินการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก  
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของกิจกรรม	
1. ชื่อกิจกรรม	โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศห้องพักรักษาตัวในอาคาร
2. หน่วยงานที่ขอการรับรอง	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยฝ่ายจัดการอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล
3. เจ้าของกิจกรรม	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยฝ่ายจัดการอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล
4. การดำเนินกิจกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเอง <input type="checkbox"/> ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม <input type="checkbox"/> ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
5. สถานที่ตั้งกิจกรรม	เลขที่ 1873 ฝ่ายจัดการอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล ชั้น 1 อาคารนราชนพรัตน์ ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
6. ประเภทกิจกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน <input type="checkbox"/> การจัดการในภาคขนส่ง <input type="checkbox"/> พลังงานทดแทน <input type="checkbox"/> ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว <input type="checkbox"/> การจัดการของเสีย <input type="checkbox"/> การเกษตร
7. รายละเอียดของกิจกรรม	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในอาคารพยาบาล สติตภายใต้โครงการกลุ่มอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล จำนวน 113 เครื่อง ประกอบด้วยขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 108 เครื่อง และขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง เพื่อแทนที่เครื่องปรับอากาศเดิมที่เสื่อมประสิทธิภาพการใช้งาน ซึ่งมีการเปิดใช้งานทุกวัน วันละ 18 ชั่วโมง
8. วิธีการคำนวณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	<input checked="" type="checkbox"/> LESS Evaluation Sheet - LESS-WM-01 Version 06 (การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล)
9. ระยะเวลาที่ขอรับรองปริมาณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	22 พฤศจิกายน 2566 – 18 มิถุนายน 2567 (6 เดือน)
10. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้	14,819 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ภาพกิจกรรม

