

สรุปรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขอการรับรองผลการประเมินการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง

รายละเอียดของกิจกรรม		
1. ชื่อกิจกรรม	ประหยัดไฟโดยใช้หลอดไฟ LED	
2. หน่วยงานที่ขอการรับรอง	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลำลูกกา	
3. เจ้าของกิจกรรม	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลำลูกกา	
4. ประเภทกิจกรรม	☒ การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ☐ การจัดการในภาคขนส่ง ☐ พลังงานทดแทน ☐ ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว ☐ การจัดการของเสีย ☐ การเกษตร	
5. สถานที่ตั้งกิจกรรม	เลขที่ 56/40-43 หมู่ 21 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	
6. รายละเอียดของกิจกรรม	สถานีฯ หลักลำลูกกา ได้จัดทำโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเพื่อลดค่าใช้จ่ายพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพแสงสว่าง และตระหนักการใช้ทรัพยากรในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยทำการเปลี่ยนหลอดไฟอาคารสำนักงาน LED อาคารสำนักงาน และไฟสนามรอบ ๆ สถานีหลัก ดังนี้ - เปลี่ยนหลอดไฟรอบรั้วสถานีเป็นหลอด LED 18W จำนวน 17 หลอด - เปลี่ยนโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 120W บริเวณ เสาสนาม, ห้องคอมฯ, โรงสูบน้ำอัดก๊าซ จำนวน 52 โคม - เปลี่ยนหลอดไฟ LED 18W บริเวณห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการและห้องไฟฟ้า โรงสูบน้ำอัดก๊าซ จำนวน 164 หลอด - เปลี่ยนหลอดไฟ LED 26W ห้องสำนักงาน ห้อง Metaling จำนวน 82 หลอด	
7. วิธีการคำนวณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	☒ LESS Evaluation Sheet - LESS-EE-03 Version 08 (การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ)	
8. สรุปผลการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้		
กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลาที่ขอรับรองปริมาณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO ₂ eq)
ประหยัดไฟโดยใช้หลอดไฟ LED	1 กรกฎาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567 (11 เดือน)	104,053
รวมทั้งหมด		104,053

ภาพกิจกรรม




หลอดชนิด LED 18W ห้องไฟฟ้า



หลอดชนิด LED 18W ปฏิบัติการโหลดก๊าซ



หลอดชนิด ฮาโลเจน 400W(แบบเดิม)



หลอดชนิด LED 120W(แบบใหม่)

โรงสูบน้ำอัดก๊าซ



หลอดชนิดฟลูออเรสเซนต์ 36W(แบบเดิม)



หลอดชนิด LED 18W(แบบใหม่)

ห้องสำนักงาน



หลอดชนิด LED 18W