



สรุปรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขอการรับรองผลการประเมินการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง

รายละเอียดของกิจกรรม		
1. ชื่อกิจกรรม	1. โครงการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้า (Hybrid Intelligent Harmonic Suppressor) 2. โครงการติดตั้ง Solar Roof Top	
2. หน่วยงานที่ขอการรับรอง	โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์	
3. เจ้าของกิจกรรม	โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์	
4. ประเภทกิจกรรม	☒ การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ☐ การจัดการในภาคขนส่ง ☒ พลังงานทดแทน ☐ ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว ☐ การจัดการของเสีย ☐ การเกษตร	
5. สถานที่ตั้งกิจกรรม	เลขที่ 488 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	
6. รายละเอียดของกิจกรรม	โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ดำเนินกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกในหน่วยงานดังนี้ 1. โครงการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้า (Hybrid Intelligent Harmonic Suppressor) โดยทำการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้า (Hybrid Intelligent Harmonic Suppressor) เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ในช่วงที่ขอการรับรองสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ 1,075,896 กิโลวัตต์ – ชั่วโมง 2. โครงการติดตั้ง Solar Roof Top บริเวณหลังคาอาคารหน่วยงาน ในช่วงที่ขอการรับรองสามารถผลิตไฟฟ้าได้เท่ากับ 313,400 กิโลวัตต์ชั่วโมง	
7. วิธีการคำนวณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	☒ LESS Evaluation Sheet - LESS-EE-01 Version 08 (การลดการใช้ไฟฟ้า) - LESS-AE-02 Version 08 (การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้เอง)	
8. สรุปผลการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้		
กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลาที่ขอรับรองปริมาณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO ₂ e)
1. โครงการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้า (Hybrid Intelligent Harmonic Suppressor)	1 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 มิถุนายน 2566 (5 เดือน)	522,562
2. โครงการติดตั้ง Solar Roof Top	1 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 มิถุนายน 2566 (5 เดือน)	124,327
รวม 2 กิจกรรม		646,889



ภาพกิจกรรม

