

สรุปรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขอการรับรองผลการประเมินการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง

รายละเอียดของกิจกรรม		
1. ชื่อกิจกรรม	หลอดไฟใหม่จากหลอดไส้เป็นหลอดชนิด LED เพื่อลดคาร์บอน	
2. หน่วยงานที่ขอการรับรอง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด	
3. เจ้าของกิจกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด	
4. ประเภทกิจกรรม	☒ การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ☐ การจัดการในภาคขนส่ง ☐ พลังงานทดแทน ☐ ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว ☐ การจัดการของเสีย ☐ การเกษตร	
5. สถานที่ตั้งกิจกรรม	เลขที่ 63/6 ถนนชิตwana ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	
6. รายละเอียดของกิจกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟในพื้นที่อาคารสำนักงาน จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ เป็นหลอดไฟ LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 398 หลอด และหลอดไฟ LED ขนาด 18 วัตต์ จำนวน 104 หลอด เพื่อลดการใช้พลังงานในหน่วยงาน โดยเปิดใช้งานวันละ 8 ชั่วโมง ตามวันและเวลาทำการ	
7. วิธีการคำนวณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	☒ LESS Evaluation Sheet - LESS-EE-03 Version 08 (การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ)	
8. สรุปผลการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้		
กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลาที่ขอรับรองปริมาณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO ₂ eq)
หลอดไฟใหม่จากหลอดไส้เป็นหลอดชนิด LED เพื่อลดคาร์บอน	1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 (1 ปี 3 เดือน)	7,043
รวม 1 กิจกรรม		7,043

ภาพกิจกรรม

