

สรุปรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขอการรับรองผลการประเมินการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง

รายละเอียดของกิจกรรม		
1. ชื่อกิจกรรม	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงาน ขนาด 14.3 kWp การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลองชลูง	
2. หน่วยงานที่ขอการรับรอง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลองชลูง	
3. เจ้าของกิจกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลองชลูง	
4. ประเภทกิจกรรม	☐ การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ☐ การจัดการในภาคขนส่ง ☒ พลังงานทดแทน ☐ ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว ☐ การจัดการของเสีย ☐ การเกษตร	
5. สถานที่ตั้งกิจกรรม	เลขที่ 394 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลคลองขลุ้ง อำเภอลองชลูง จังหวัดกำแพงเพชร	
6. รายละเอียดของกิจกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลองชลูง ดำเนินกิจกรรมการติดตั้ง Solar Rooftop ติดตั้งบนหลังคาอาคารสำนักงานชั้น 2 ขนาดกำลังการผลิต 14.3 กิโลวัตต์ และมีระบบบันทึกข้อมูลของอินเวอร์เตอร์เพื่อช่วยบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเพื่อใช้เองภายในสำนักงานซึ่งในช่วงเวลาที่ขอการรับรองสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 4,880 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	
7. วิธีการคำนวณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	☒ LESS Evaluation Sheet - LESS-AE-02 Version 08 (การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้เอง)	
8. สรุปผลการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้		
กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลาที่ขอรับรองปริมาณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO ₂ eq)
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงาน ขนาด 14.3 kWp การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลองชลูง	1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 (1 ปี)	8,912
รวมทั้งหมด		8,912

ภาพกิจกรรม

