



ใบประกาศเกียรติคุณ

(Letter of Recognition: LOR)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

(Low Emission Support Scheme: LESS)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เพื่อแสดงว่า

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

(กิจการประปาเสด็จ)

ดำเนิน

กิจกรรมเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอดชนิด T8

กิจกรรมติดตั้งอินเวอร์เตอร์ที่ปั้มน้ำเพื่อควบคุมความเร็วรอบของปั้มน้ำ

ได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้

170.603 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

(1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567)

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท

ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ 2568

หน่วยงาน/กิจกรรม	ระยะเวลาที่ขอรับรองปริมาณ การลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/ กักเก็บได้(kgCO ₂ eq)
1. เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอดชนิด T8	1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 (1 ปี)	3,114
2. ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ที่ปั้มน้ำเพื่อควบคุม ความเร็วรอบของปั้มน้ำ	1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 (1 ปี)	167,489
รวม 2 กิจกรรม		170,603