



สรุปรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขอการรับรองผลการประเมินการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของกิจกรรม		
1. ชื่อกิจกรรม	ลดการใช้พลังงานในอาคาร	
2. หน่วยงานที่ขอการรับรอง	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธรรมาพัฒนาการ	
3. เจ้าของกิจกรรม	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธรรมาพัฒนาการ	
4. การดำเนินกิจกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเอง <input type="checkbox"/> ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม <input type="checkbox"/> ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม	
5. สถานที่ตั้งกิจกรรม	เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250	
6. ประเภทกิจกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน <input type="checkbox"/> การจัดการในภาคขนส่ง <input type="checkbox"/> พลังงานทดแทน <input type="checkbox"/> ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว <input type="checkbox"/> การจัดการของเสีย <input type="checkbox"/> การเกษตร	
7. รายละเอียดของกิจกรรม	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธรรมาพัฒนาการ ได้ดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) ลดเวลาการเปิด-ปิดเครื่องสูบน้ำเย็น 2) เปลี่ยนคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเป็นแบบพกพา 3) ลดเวลาการเปิด-ปิดไฟห้องน้ำ 4) ลดชั่วโมงการทำงานเครื่องทำน้ำเย็น 5) กำหนดการเปิดไฟชั้น 6 จำนวน 1 โชน 6) ปิดพัดลมระบายอากาศชั้น Basement 7) กำหนดเปิด AHU บางเครื่อง 	
8. วิธีการคำนวณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	<input checked="" type="checkbox"/> LESS Evaluation Sheet - LESS-EE-01 Version 05 (การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า)	
9. ระยะเวลาที่ขอรับรอง และปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้		
กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลาที่ขอรับรองปริมาณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO ₂ eq)
1. ลดเวลาการเปิด-ปิดเครื่องสูบน้ำเย็น	1 สิงหาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (8 เดือน)	11,284
2. เปลี่ยนคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเป็นแบบพกพา	1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2565 (2 ปี 3 เดือน)	69,998

3. ลดเวลาการเปิด ปิดไฟห้องน้ำ	1 สิงหาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (8 เดือน)	389
4. ลดชั่วโมงการทำงานเครื่องทำน้ำเย็น	1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 (1 ปี)	51,169
5. กำหนดการเปิดไฟชั้น 6 จำนวน 1 โชน	1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 (1 ปี)	14,974
6. ปิดพัดลมระบายอากาศชั้น Basement	1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 (1 ปี)	4,963
7. กำหนดเปิด AHU บางเครื่อง	1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 (1 ปี)	68,922
รวม 7 กิจกรรม		221,699

ภาพกิจกรรม

