



ใบประกาศเกียรติคุณ

(Letter of Recognition: LOR)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

(Low Emission Support Scheme: LESS)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เพื่อแสดงว่า

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

(กิจการประปาบ่อวิน)

ดำเนินการ

กิจกรรมด้านพลังงาน จำนวน 4 กิจกรรม

ได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้

154.902 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

(1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)

นางณัฐริกา วายุภาพ นิตินน

รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

รักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ให้ไว้ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วยงาน	ระยะเวลาที่ขอรับรองปริมาณ การลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO ₂ eq)
1. โครงการติดตั้งระบบ (Variable Speed Drive : VSD) กับปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง (เขายางแดง)	1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 (1 ปี)	2,978
2. โครงการติดตั้งระบบ (Variable Speed Drive : VSD) กับปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง (เขานินลาด)	1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 (1 ปี)	77,436
3. โครงการติดตั้งระบบ (Variable Speed Drive : VSD) กับปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง (ฝายตาลู้ย)	1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 (1 ปี)	62,388
4. การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 (1 ปี)	12,100
รวม 4 กิจกรรม		154,902